

Акт

проверки исполнения мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры

Санкт-Петербург

«10» мая 2018 г.

В соответствии с п.5.2 распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 876-р методистом СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда» Макеевой Д.С. совместно с техником СПб ГБУ СО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 5» Лукиной Н.П. была проведена проверка мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, выполненных в объекте социальной инфраструктуры (далее – ОСИ): **Административно-жилой корпус Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонением в умственном развитии № 5» по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Павловское ш., д. 18, лит. А, а именно «приведение параметра «завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы» поручней наружной входной лестницы и параметра «завершение горизонтальной части поручня длиннее наклонной части пандуса» поручней наружного стационарного пандуса в соответствие с нормативным значением».**

При этом была проведена проверка соответствия нормативным требованиям параметров структурно-функциональных зон, в которых были выполнены мероприятия, а именно:

№ п/ п	Наименование зоны ОСИ	Наименование параметра	Значение параметра		
			Фактическое	Нормативное	Основание
1	Наружная входная лестница	1. Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы	0,31 м	не менее 0,3 м	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99
		2. Диаметр округлого сечения поручня	0,045 м	0,04-0,06 м	п.5.2.16 СП 59.13330.2012
2	Наружный стационарный пандус	3. Завершение горизонтальной части поручня длиннее наклонной части пандуса	0,3 м	не менее 0,3 м	п.5.2.15 СП 59.13330.2012
		4. Диаметр округлого сечения поручня	0,05 м	0,04-0,06 м	п.5.2.16 СП 59.13330.2012

На основании проведенной проверки следует:

Параметры структурно-функциональных зон ОСИ соответствуют требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Методист СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда» _____ /Макеева Д.С./

Директор СПб ГБУ СО «Дом-интернат
для детей с отклонениями в умственном развитии № 5» _____ /Вязовая Л.Э./

